



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise N°.: 260788-1/2017

Projeto Técnico N°.: **186563/3550308/2017 - Aprovada**

Endereço: AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 556

Bairro: SANTANA

Município: SAO PAULO

Ocupações: Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios

Considerações:

Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

1. Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "D-1/ E-4/ F-5/ F-8/h-6 ", com carga-incêndio de 700 MJ/m², conforme a IT nº 14/2011, risco médio, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
2. Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 8.449,68 m².
3. Edificação considerada existente conforme item nº XV do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 56.819/2011, documentada em 1.930 conforme documentação anexada ao processo.
4. Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 56.819/2011.

Documentos a serem enviados por meio do menu 'Upload de Docs' do Via Fácil:

ART/RRT - instalações elétricas

ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio

ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável

ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I

Atestado de brigada contra incêndio

Orientações Técnicas:

Diversos

1. Antes da solicitação da vistoria deverá ser atualizado via FAT o memorial de cálculo hidráulico prevendo para a edificação sistema de hidrantes tipo 3.

IT 11/2014

1. A lotação do prédio 10 (fl. 05/08) não poderá ser superior a 109 pessoas (sem fechamento nas portas).
2. A lotação do auditório (fl. 05/08) não poderá ser superior a 198 pessoas (prédio 11).
3. A lotação do refeitório (fl.05/08) não poderá ser superior a 100 pessoas (prédio 11).
4. A lotação do auditório (prédio 21) não poderá ser superior a 107 pessoas (fl 07/08).
5. A lotação do auditório (prédio 21) não poderá ser superior a 107 pessoas (fl 07/08).
6. A lotação do refeitório (prédio 24) não poderá ser superior a 68 pessoas (fl 07/08).

Complemento das Orientações Técnicas:

dni

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. O Projeto Técnico deve ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

Sao Paulo, 28 de Novembro de 2017

1. TEN PM MATEUS DA COSTA NOGUEIRA

Analista

Oficial Homologador

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".