







DETALHE DE ALTURA DE FIXAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL DE ALARME



## DETALHE DA SUÇÃO CONFORME - ANEXO B - NORMATIVO DA IT 22-2011



## ABRIGO PARA BOMBA DE INCÊNDIO



## SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO	QTDE.	
LUMINÁRIA EMERG. RECAR. AUTOM 2X 8 W	0	SISTEMA ADOPTADO GERADORES DE ENERGIA
LUMINÁRIA DE EMERG. BALIZAMENTO	16	FUNÇÃO DO SISTEMA ILUMINAÇÃO DE SINALIZAÇÃO BALIZAMENTO

## Sistema de Hidrantes

TIPO	QTDE.	
HIDRANTE SIMPLES	24	
REG. RECALQUE	01	
ESGUICHO REGULÁVEL 40 MM		

## GERADORES DE ENERGIA

CAPACIDADE	LOCALIZAÇÃO PRÉDIO Nº.	QTDE.	FOLHA Nº.	CAPACIDADE do tanque de óleo
405 KVA	17	01	06	250 LITROS
450 KVA	17	01	06	250 LITROS

Os Geradores de energia conforme IT 18/2011. Os geradores de energia atendem a toda a rede de iluminação, inclusive as redes de energia junto ao sistema de bombas das redes de hidrantes do conjunto de prédios da Secretaria da Administração Penitenciária.

## Sistema de Extintores

AGENTE EXTINTOR	QTDE.	CAPACIDADE EXTINTORA
AG. PRESSUR.	27	2-A
GÁS CARBÔNICO	22	5-B
PÓ QUÍMICO SECO	21	20-B

## IT 20/2011 ANEXO B Simbologia para sinalização de emergência

ANEXO B Simbologia para sinalização de emergência				
Código	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
S1		Indicação do sentido (sequência ou direção) de uma saída de emergência, especificamente para ser fixado em corredores.	Dimensões mínimas: L = 1,3 H	
S2		Indicação do sentido (sequência ou direção) de uma saída de emergência, especificamente para ser fixado em corredores.	Dimensões mínimas: L = 2,0 H	
S3		Indicação de uma saída de emergência a ser ativada acima da porta, para indicar o seu acesso.		
S4				
S5				
S6				
S7				

- LEGENDA
- HIDRANTE DUPLIO
  - HIDRANTE SIMPLES
  - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO
  - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
  - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
  - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUM. DE EMERGÊNCIA
  - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BALIZAMENTO
  - ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
  - CENTRAL DE ALARME
  - AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
  - BOMBA DE INCÊNDIO
  - RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
  - BATERIA DA CENTRAL DE ALARME
  - EXTINTOR A. PRESS. SOBRE RODAS
  - ROTA DE FUGA
  - ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
  - BOTONEIRA LIGA DESLIGA
  - REGISTRO DE RECALQUE
  - CENTRAL DE GLP
  - PONTO FINAL DA ROTA DE FUGA
  - DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR
  - GRUPO MOTOGERADOR
  - TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO (SUPERFÍCIE)
  - ACESSO DE GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO

## SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME

LOCALIZAÇÃO	QTDE.	FOLHAS
CENTRAL DE ALARME	01	04 e 05
BATERIAS SIST. ALARME	01	04 e 05
AVISADOR SONORO	14	

## SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA C/ INCÊNDIO E PÂNICO

TIPO INSTALADO - ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

## BARRA ANTI PÂNICO

06

## Central de GLP

Será alocado um extintor de PQS com capacidade 20 B:C, considerando a existência de um cilindro de 190KG. A capacidade total da central é de 190KG.

A central atende a IT 28/2011, inclusive quanto aos afastamentos de segurança (Anexo B) em relação a divisa de propriedades, aberturas abaixo de descarga de válvula de segurança, fonte de ignição e outras aberturas, produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e materiais combustíveis.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS - OSC  
ANEXO DE ANÁLISE CENTRALIZADA  
30 NOV 2017  
P.º nº 186563/355020/2017  
APROVADO COM EXIGÊNCIA 1ª  
Analista

Alexandre H. Hirata  
Coordenador

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
RESPONSÁVEL: AMADOR DONIZETI VALERO - RG 7.640.374-9

ENG. CIVIL VICENTE BENEDITO FONTANA ALBERTI

FOLHA 01/08	Projeto Completo	SEM ESCALA
LEGENDA	Assunto: PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS	
TABELAS	Ocupação: D-1 - REPARTIÇÃO PÚBLICA	
SINALIZAÇÃO	Local: AV. GENERAL ATALIBA LEONEL, Nº 556 - BAIRRO SANTANA - SÃO PAULO - SP	
DETALHES	Proprietário: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	
	Resp. Técnico: ENG. CIVIL VICENTE BENEDITO FONTANA ALBERTI	
	Área do Terreno: 29.390,82m²	Área da Construção: 8.449,68m²